



Torben Jensen
Hovedgaden 54, Snogebæk

3730 Nexø

Deres ref.

Vor ref.
DK 7097
KJR/LOG

Dato
23. marts 1992

Rottespærre.

Med brev af 24.10.1991 har De ansøgt om godkendelse af en rottespærre udformet som en brønd med specialdesignet bund for 90° afløb.

På Dansk Teknologisk Institut, Rørcentret i Tåstrup er udført prøvninger af rottespærrens funktion som rottespærre samt prøvninger af rottespærrens hydrauliske egenskaber. Endvidere er montageforhold samt forhold ved rens- og inspektionsarbejde undersøgt.

På baggrund af disse prøvninger skal vi meddele, at der vil kunne udstedes en VA-godkendelse af rottespærren såfremt den opfylder de øvrige krav, der stilles til en afløbskomponent (dimensioner, materiale, tilslutningers tæthed, kemisk bestandighed, temperaturbestandighed, styrke mv).

Vi har noteret, at det afprøvede emne var fremstillet af glasfiber, men har fået opfattelsen af, at det måske ikke er det materiale, der skal anvendes ved en eventuel fabriksfremstilling af rottespærren. Vi skal derfor anmode Dem om at fremsende oplysninger om materiale samt detaljerede, dimensionssatte tegninger af rottespærren forinden de supplerende prøvninger kan fastlægges.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at en eventuel godkendelse vil blive givet på betingelse af, at rottespærren er installeret i en nedgangsbrønd på en stikledning mellem hovedkloak og første afgrening på stikledningen.

Med venlig hilsen


K. O. Juel Rasmussen

Kopi: TIC-Bornholm, Ullasvej 17, 3700 Rønne.



DANMARK

Torben Jensen
Hovedgaden 54, Snogebæk

3730 Nexø

*Rottespærren består på DTI
i sep/okt mdr 1991.*

Deres ref.

Vor ref.
DK 7097
KJR/LOG

Dato
23. marts 1992

DTI skriver til ETA

24/10-91

Rottespærre.

Med brev af 24.10.1991 har De ansøgt om godkendelse af en rottespærre udformet som en brønd med specialdesignet bund for 90° afløb.

På Dansk Teknologisk Institut, Rørcentret i Tåstrup er udført prøvninger af rottespærrens funktion som rottespærre samt prøvninger af rottespærrens hydrauliske egenskaber. Endvidere er montageforhold samt forhold ved rense- og inspektionsarbejde undersøgt.

På baggrund af disse prøvninger skal vi meddele, at der vil kunne udstedes en VA-godkendelse af rottespærren såfremt den opfylder de øvrige krav, der stilles til en afløbskomponent (dimensioner, materiale, tilslutningers tæthed, kemisk bestandighed, temperaturbestandighed, styrke mv).

Vi har noteret, at det afprøvede emne var fremstillet af glasfiber, men har fået opfattelsen af, at det måske ikke er det materiale, der skal anvendes ved en eventuel fabriksfremstilling af rottespærren. Vi skal derfor anmode Dem om at fremsende oplysninger om materiale samt detaljerede, dimensionssatte tegninger af rottespærren forinden de supplerende prøvninger kan fastlægges.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at en eventuel godkendelse vil blive givet på betingelse af, at rottespærren er installeret i en nedgangsbrønd på en stikledning mellem hovedkloak og første afgrening på stikledningen.

Med venlig hilsen

K. O. Juel Rasmussen

Kopi: TIC-Bornholm, Ullasvej 17, 3700 Rønne.